

**Prüfungen und Prüfhäufigkeiten der freiwilligen Güteüberwachung  
- Asphalt –**

<b>Eigenschaften</b>	<b>Mindestprüfhäufigkeit</b>
1.Stoffliche Kennzeichnung	alle 3 Jahre
2.Rohdichte	
grobe+feine GK	alle 2 Jahre
Füller	1 mal im Jahr
3.Schüttdichte	falls gefordert
4.Korngrößenverteilung	1 mal im Jahr
5.Überkorn + Unterkorn	1 mal im Jahr
6.Durchgang durch das Zwischensieb	1 mal im Jahr
7.Gehalt an Feinanteilen	1 mal im Jahr
8.Qualität der Feinanteile	1 mal im Jahr
9.Kornform von groben GK	1 mal im Jahr
9a.Plattigkeitskennzahl	1 mal im Jahr
10.Anteil gebrochener Kornoberflächen	1 mal im Jahr
11.Fließkoeffizient	1 mal im Jahr
12.Widerstand gegen Zertrümmerung	1 mal im Jahr
12a.Los Angeles-Koeffizient	1 mal im Jahr
13.Widerstand gegen Polieren	1 mal im Jahr
14.Wasseraufnahme	alle 2 Jahre
15.Widerstand gegen Frost-Beanspruchung	alle 2 Jahre
16.Widerstand gegen Frost-Tausalz-Beansp. NaCl	alle 2 Jahre
17.Widerstand gegen Hitzebeanspruchung	1 mal im Jahr
18.Affinität	1 mal im Jahr
19.“Sonnenbrand“ von Basalt	1 mal im Jahr

<b>Eigenschaften</b>	<b>Mindestprüfhäufigkeit</b>
20.Grobe Verunreinigungen	1 mal im Jahr
21.Dicalciumsilikat-Zerfall von GKOS	1 mal im Jahr
22.Eisenzerfall von GKOS	1 mal im Jahr
23.Raumbeständigkeit von Stahlwerksschlacke	1 mal im Jahr
24.Raumbeständigkeit von Gießereirestsand	1 mal im Jahr
<b>Füller</b>	
25.Korngrößenverteilung	1 mal im Jahr
26.Schädliche Feinanteile	1 mal im Jahr
27.Wassergehalt	1 mal im Jahr
28.Versteifende Eigenschaften Rigden+Delta „Ring u. Kugel“	1 mal im Jahr
29.Wasserlöslichkeit	alle 2 Jahre
30.Wasserempfindlichkeit	alle 2 Jahre
31.Calciumcarbonatgehalt von Kalksteinfüller	1 mal im Jahr
32.Calciumhydroxidgehalt von Mischfüller	1 mal im Jahr
33.Umweltrelevante Merkmale	1 mal im Jahr
34. Lichttechnische Eigenschaften	alle 2 Jahre oder bei Veränderung