

*Handwritten signature in red ink: "H. 326"*



Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft  
Postfach 90 03 62 · 99106 Erfurt

Landesamt für Bau und Verkehr  
Postfach 80 03 53  
99029 Erfurt

Freistaat Thüringen  
**Landesamt für Bau und Verkehr**  
Eingang Poststempel: **8. Sep. 2016**  
2422  
1 2 3 4 5 6 St.

*Handwritten notes:*  
PE Abf. 3  
09.09.16  
79/9

*Handwritten signature in blue ink*

*Handwritten number:* 133

Ihr/-e Ansprechpartner/-in  
Angela Franke

Durchwahl  
Telefon 0361 3791-443  
Telefax 0361 3791-499

angela.franke@  
tmil.thueringen.de

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen  
(bitte bei Antwort angeben)  
45-3611/61-330-18472/2016

Erfurt, 31. August 2016

**Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 06/2016**

- Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Straßenbau (TL Gestein-StB Ausgabe 2004/Fassung 2007), Änderungen Anhang A und Anhang B

- Aktenzeichen: StB 28/7182.8/3-ARS-16/06-2586009

In der Anlage erhalten Sie das ARS Nr. 06/2016 zur Kenntnis und weiteren Verwendung. Ich führe das ARS hiermit für den Bereich der Bundesfern- und Landesstraßen ein und bitte um Anwendung bei allen entsprechenden Maßnahmen.

Es gelten die folgenden zusätzlichen Ergänzungen:

Grobe Gesteinskörnungen aus Kalkstein für Asphalt, ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische und Beton müssen abweichend zum Anhang A der TL Gestein-StB 04/07 den Widerstand gegen Zertrümmerung gemäß Tabelle 1 erfüllen.

Tabelle 1: Anforderungen an den Widerstand gegen Zertrümmerung für grobe Gesteinskörnungen aus Kalkstein

Belastungsklasse	SZ (8/12,5)	Kategorie	LA (10/14)	Kategorie
Bk100 bis Bk1,8	≤ 24 M.-%	SZ <sub>26</sub> <sup>a)</sup>	≤ 30 M.-%	LA <sub>30</sub>
Bk1,0 bis Bk0,3	≤ 26 M.-%	SZ <sub>26</sub>	≤ 30 M.-%	LA <sub>30</sub>
<sup>a)</sup> Es sind nur Werte ≤ 24 M.-% zulässig. Es ist mindestens eine der beiden Kategorien anzugeben.				
Belastungsklasse	Schotter- schlagwert (35,5/45)	Kategorie	Los Angeles- Koeffizient (35,5/45)	Kategorie
Bk100 bis Bk0,3	≤ 28 M.-%	≤ 28	≤ 33 M.-%	≤ 33

Thüringer Ministerium für  
Infrastruktur und Landwirtschaft  
Telefon 0361 3791-000  
Telefax 0361 3791-099  
poststelle@tmil.thueringen.de  
www.tmil.info

Dienstgebäude 1  
Abt. „Zentralabteilung“  
Abt. „Verkehr“  
Werner-Seelenbinder-Straße 8  
99096 Erfurt

Dienstgebäude 2  
Abt. „Städte- und Wohnungsbau,  
Staatlicher Hochbau“  
Abt. „Strategische Landes-  
entwicklung, Kataster- und Ver-  
messungswesen“, „Serviceagentur  
Demografischer Wandel“  
Steigerstraße 24  
99096 Erfurt

Dienstgebäude 3  
Abt. „Landwirtschaft, Markt,  
Ernährung“  
Beethovenstraße 3  
99096 Erfurt

Dienstgebäude 4  
Abt. „Ländlicher Raum, Forsten“  
Hallesche Straße 16  
99085 Erfurt


Die im Anhang B der TL Gestein-StB 04/07 aufgeführte Tabelle B.1 „Anforderungen an die stoffliche Zusammensetzung von RC-Baustoffen“ wird in folgenden Punkten geändert:

Bestandteile im Anteil > 4 mm	M.-%	Kategorie
Klinker, Ziegel und Steinzeug	≤ 5	Rb <sub>10</sub> <sup>b)</sup>
Gipshaltige Baustoffe	0,0	Ry <sub>0,5</sub> <sup>c)</sup>
b) Es sind nur Werte ≤ 5 M.-% zulässig.		
c) Es sind nur Werte von 0,0 M.-% zulässig.		

Sollten auf Grund der praktischen Erfahrung im Umgang mit dem ARS Modifizierungen erforderlich sein, so bitte ich um entsprechende schriftliche Mitteilung.

Ich bitte Sie, die Landkreise und kreisfreien Städte über dieses ARS zu informieren und um Information der Gemeinden zu bitten.

Mit freundlichen Grüßen  
im Auftrag



Yvonne Lindner  
in Vertretung des Referatsleiters

Anlage: ARS 06/2016